○　適しています、△　劣化が早まります、×　当該する滅菌法は控えてください。

構成部品	EOG 50℃ 4 時間 エアレーション 9 時間	AC		プラズマ	フタラール 20～30℃ 浸漬 20 分 以上	パスツール 75℃30 分
		121℃ 1 気圧 20 分	132℃ 2 気圧 10 分			
飴色の成型部品（ポリサルフォン）	○	○	△	△	○	○
白色の成型部品（POM）	○	×	×	×	○	○
ハミングフロー	○	△	×	△	○	○
ゴム蛇管	○	△	×	○	○	○
インピーダンスバルブ	○	×	×	×	○	○
口元フローセンサー	○	△	△	×	○	×
シリコンエルボ	○	△	△	○	○	○
HMX 排水用チューブ	○	△	△	○	○	○
X ピストン	○	△	×	×	○	○
呼気バルブダイヤフラム	○	△	×	○	○	○
テスト肺（シリコン 50ml）	○	×	×	×	×	×